



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001892-24

Термін дії з 08 липня 2024 до 07 липня 2027
*Valid from / valid until*Продукція Сповіслювачі пожежні димові типів ИПК-2 ПРЕМ'ЕР, CV2, ИПК-4
Product ПРЕМ'ЕР, CV4, ИПК-4СТ ПРЕМ'ЕР, CV4-СТ, ИПК-6 ПРЕМ'ЕР, CV6,
ИПК-8, CV8 ИПК-8-Ех, CV8 - Ех, ИПД-А CV1511, CV ИПД-А CV1511

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 4.1 – 4.10, 4.11.2.1, 4.11.3, 4.11.4, 5.2 – 5.16, 5.17 (a, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004

«Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіслювачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)» (сповіслювачі пожежні димові типів ИПК-2 ПРЕМ'ЕР (CV2), ИПК-4 (CV4) ПРЕМ'ЕР, ИПК-4СТ (CV 4СТ) ПРЕМ'ЕР, ИПК-6 (CV6) ПРЕМ'ЕР, ИПК-8 (CV8), ИПК-8-Ех (CV8 -Ех)); пп. 4.1 – 4.10, 4.11.2.1, 4.11.3, 4.11.4, 5.2 – 5.4, 5.6 – 5.16, 5.17 (a, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіслювачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)» (сповіслювач пожежний димовий ИПД-А CV1511)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТДВ «СКБ «ЕЛЕКТРОНМАШ»

адреса: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 265Б,
код ЄДРПОУ 22847240

Сертифікат видано

Certificate issued

ТДВ «СКБ «ЕЛЕКТРОНМАШ»

адреса: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 265Б,
код ЄДРПОУ 22847240

Додаткова інформація

Additional information

Сповіслювачі пожежні димові типів ИПК-2 ПРЕМ'ЕР, CV2, ИПК-4 ПРЕМ'ЕР, CV4, ИПК-4СТ ПРЕМ'ЕР, CV4-СТ, ИПК-6 ПРЕМ'ЕР, CV6, ИПК-8, CV8 ИПК-8-Ех, CV8 - Ех, ИПД-А CV1511, CV ИПД-А CV1511, що виробляються серійно з 08.07.2024 до 07.07.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

*Certificate issued by the conformity assessment body*Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 22.02.2016 №№ 7/2016; 11/2016 Випробувального центру ТОВ «Росток-ВЛЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 26.05.2023 № ПС2023.05.26.01 випробувальної лабораторії «СЕРТ АСУ» ТОВ «Сертифікаційний експертний центр АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253). Акт обстеження виробництва від 28.06.2024 № 1534, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 14.06.2024 № 11706с4, Рішення від 08.07.2024 № 11706с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –

начальник відділу

Керівник

Head

М.П.

Ідентифікаційний

код 14319662

Державний центр сертифікації

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301972