



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0246-23

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

21 серпня 2023 р. до 20 серпня 2027 р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, код ЄДРПОУ 30784208

Продукція

Продукция / Production

Модулі порошкового пожежогасіння типів
МПП «Бранд-3», МПП «Бранд-6», МПП «Бранд-12», МПП «Бранд-15»,
з автономним пуском (А), з електричним і автономним пуском (Е),
стельове кріплення (С), настінне кріплення (Н),
вибухозахищене виконання (ВЗ)

28.29.22

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ 3972-2000 «Техніка пожежна. Системи порошкового пожежогасіння. Загальні технічні умови. Методи випробувань» зі змінами №№ 1 та 2, пп. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 – 4.1.1.9, 4.1.5 13, 4.1.3.2, 4.1.5.5, 4.3, 4.4.
ТУ У 28.2-30784208-016:2017 «Модулі порошкового пожежогасіння типу БРАНД» із змінами №№ 1, 2, позиції 5, 7, 10 - 15, 18 табл. 1.1 та пп. 1.5, 1.7

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, код ЄДРПОУ 30784208

Місце

виробництва
Место производства /
Place of production

08032, Київська обл., с. Березівка, вул. Польова, 1-В

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Атестат про акредитацію НААУ № 10175,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно за ТУ У 28.2-30784208-016:2017.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань від 22.08.2017 № 30С/НЛПБ-2017 ТОВ «Незалежна лабораторія
пожежної безпеки» (атестат акредитації № 20688).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 235/23 від 21.08.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)