

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.07181-25

Термін дії з 25.04.2025 до 24.04.2027

Продукція	Кабелі монтажні для промислової електроніки зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок JE-H(St)H ... Bd FE 180/E30, JE-H(St)H ... Bd FE 180/E90, JE-HH ... Bd FE 180/E30, JE-HH ... Bd FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній, де "..." означають цифри, що вказують на кількість пар від 1 до 10, число жил у парі - 2 та номінальний діаметр жил від 0,8 мм до 1,78 мм.	8544 Код УКТЗЕД
Відповідає вимогам	- пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування»; - п. 4.36 г) д) к) ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; - пп. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 ТУ У 27.3-42255690-002:2018 «Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови». (Класи та ідентифікаційні позначки кабелів за вимогами пожежної безпеки наведені у додатку до сертифіката); - ДСТУ EN 50575:2018 "Кабелі силові, контрольні та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакцій на вогонь".	
Заявник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Матушака, 18, оф. 608, Україна	
Виробник	ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна	
Додаткова інформація	виготовляються серійно за ТУ У 27.3-42255690-002:2018 «Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови» з 25.04.2025 до 24.04.2027 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду	

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143,
м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79

На підставі протоколів випробувань №1415/1/2-4-2024 від 17.04.2025; №1416/1/2/3-4-2024 від 17.04.2025;
№1421/1/2-4-2024 від 17.04.2025; №1422/1/2/3-4-2024 від 17.04.2025; Протоколу №725с4-25 від
24.04.2025. Звіт з обстеження виробництва №О-351/24-ПН-2 від 20.03.2025.

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.

підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
<https://www.ukrsepro-system.kiev.ua>

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.07181-25

від 25.04.2025

За показниками пожежної безпеки кабелі монтажні для промислової електроніки зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок JE-H(St)H ... Bd FE 180/E30, JE-H(St)H ... Bd FE 180/E90, JE-HH ... Bd FE 180/E30, JE-HH ... Bd FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній, де "..." означають цифри, що вказують на кількість пар від 1 до 10, число жил у парі - 2 та номінальний діаметр жил від 0,8 мм до 1,78 мм. - відповідають вимогам, встановленим:

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий";
- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови прокладання у пучках - "стійкий, категорія А";
- п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 - клас за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Тк3;
- п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів - ДТк1;
- п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменового горіння - ДПк2;
- п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за корозійною активністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Кк2;
- п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 - клас кабелю за здатністю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °C - FE 180.

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12

ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань:

ПБ123122X8X, де X - ідентифікаційні позначки, що не перевірялись.

- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrscm.kiev.ua