ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.07276-25

Термін дії з 30.06.2025 до 29.06.2027

Продукція	**Кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок НХН FE 180/E30, (N)HXH FE 180/E30, НХН FE 180/E90, (N)HXH FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній**	Код УКТЗЕД **8544** Код ДКПП **27.32.13**
Відповідає вимогам	**- пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування»; - п. 4.36 г) д) к) ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; - пп. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 ТУ У 27.3-42255690-001:2018 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови».(Класи та ідентифікаційні познаки кабелів за вимогами пожежної безпеки наведені у додатку до сертифіката); -ДСТУ EN 50575:2018 "Кабелі силові, контрольні та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакції на вогонь".**	
Заявник	**ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Юрія Матущака, 18, оф. 608, Україна Код ЄДРПОУ 42255690**	
Виробник	**ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна**	
Додаткова інформація	**виготовляється серійно за ТУ У 27.3-42255690-001:2018 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови» з 30.06.2025 до 29.06.2027 та реалізується з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду**	
Сертифікат видано органом з сертифікації	**ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79**	
На підставі	**протоколів випробувань №1417/2/3-4-2024 від 17.04.2025; №1418/1/2-4-2024 від 17.04.2025; №1419/1/3-4-2024 від 17.04.2025; №1420/1/2/3-4-2024 від 17.04.2025. Протоколу №1077с4-25 від 30.06.2025.**	

Заступник керівника органу з сертифікації _____ **В.Д.Ример**

М.П. підпис ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті https://www.ukrsepro-system.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.07276-25

від 30.06.2025

За показниками пожежної безпеки кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості марок НХН FE 180/E30, (N)НХН FE 180/E30, НХН FE 180/E90, (N)НХН FE 180/E90 торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ" для систем кабельних ліній - відповідає вимогам, встановленим:

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий";

- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови прокладання у пучках - "стійкий, категорія А";

- п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 - клас за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Тк3;

- п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів - ДТк1;

- п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменевого горіння - ДПк2;

- п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 - клас за корозійною активністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Кк2;

- п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 - клас кабелю за здатністю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °С - FE 180.

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань:

ПБ123122Х8Х, де Х - ідентифікаційні познаки, що не перевірялись.

- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

Заступник керівника органу з сертифікації **В.Д.Ример**

М.П.

підпис ініціали, прізвище

Чинність додатка до сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua